ИБП APC Smart-UPS 1000/1500

Документация

Возможна замена аккумуляторных батарей без отключения нагрузки!

SUA1500i

Схема подключения аккумуляторов

(-)	Выход: 24В	(+)
- 12В +	Предохранитель	- 12В +

Ссылки

ASTE-6Z8LFV_R0_RU.pdf

http://sysadminmosaic.ru/ups/apc_smart_sua_1000_1500

2019-05-11 00:31